



Numer sprawy nadany przez zamawiającego 1/11/2009/446

Wrocław, dnia 25.11.2009 roku.

Według rozdzielnika

Dotyczy: zmiany treści SIWZ na zadaniu p.n. „Dostosowanie budynku dla osób niepełnosprawnych”.

1) Załącznik nr 7 w Opisie przedmiotu zamówienia o brzmieniu:

Wysokość Podnoszenia	16,28 m
----------------------	---------

otrzymuje nowe brzmienie:

Wysokość Podnoszenia	6,94 m
----------------------	--------

2) Załącznik nr 1 Oferta wykonania o brzmieniu:

„Termin gwarancji : 12 miesięcy od odbioru końcowego.”

otrzymuje nowe brzmienie:

„Termin gwarancji : 24 miesięcy od odbioru końcowego.”

Powyższe zmiany są wiążące dla wszystkich Wykonawców biorących udział w postępowaniu.

Informujemy, iż wpłynęły pytania dotyczące Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na postępowanie o udzieleniu zamówienia publicznego p.n. „Dostosowanie budynku dla osób niepełnosprawnych”. Poniżej przedstawiam pytania i odpowiedzi:

Pytanie nr 1:

W opisie przedmiotu zamówienia brak jest podanej ilości przystanków i dojeść. Jaka jest ilość przystanków i dojeść w dźwigu?

Odpowiedź nr 1:

Ilość przystanków - cztery. Jedno dojeście jest zewnętrzne z poziomu zero, pozostałe trzy dojeścia są wewnątrz budynku (Poziom-1, Poziom 1, Poziom 2).



Numer sprawy nadany przez zamawiającego 1/11/2009/446

Pytanie nr 2:

W opisie przedmiotu zamówienia podano wysokość nadszybia 2000. Nie jest możliwe wykonanie kabiny o wysokości 2100mm przy takiej wysokości nadszybia. Jaka jest rzeczywista wysokość nadszybia?

Odpowiedź nr 2:

Wysokość nadszybia wynosi 3510mm.

Pytanie nr 3:

Drzwi kabinowe – czy aby na pewno mają być wykonane ze stali nierdzewnej, a następnie pomalowane proszkowo? Jeśli tak, jaki kolor?

Odpowiedź nr 3:

Drzwi mają być wykonane wyłącznie ze stali nierdzewnej. Malowanie proszkowe nie dotyczy.

Pytanie nr 4:

Niemożliwością jest zamontowanie poręczy na 3 ścianach kabiny. Pamiętajmy że mamy w niej 2 pary drzwi także do dyspozycji pod poręcz mamy tylko 2 ściany.

Odpowiedź nr 4:

Poręcz ma być zainstalowana wyłącznie na dwóch ścianach bocznych (ściana z panelem sterującym - podział na 2 mniejsze poręcze). Poręcz instalowana zgodnie ze standardami dla osób pełnosprawnych.

Pytanie nr 5:

Gdzie można znaleźć rysunki techniczne budynku?

Odpowiedź nr 5:

Rysunki techniczne budynku są dostępne na stronie www.projekty.wsb.wroclaw.pl w zakładce Zamówienia Publiczne.

Pytanie nr 6:

Czy cena serwisu za 24 miesiące ma być dodana do wartości zamówienia? Czy umowa serwisowa zostanie zawarta po realizacji zadania na oddzielnych warunkach.

Odpowiedź nr 6:

Cena gwarancji za 24 miesiące powinna być dodana do wartości zamówienia, opis znajduje się w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w punkcie 11 „Opis sposobu przygotowania oferty”, podpunkt 11.2. Umowa serwisowa zostanie zawarta w dniu podpisania umowy właściwej na dostawę i montaż windy.



Numer sprawy nadany przez zamawiającego 1/11/2009/446

Pytania nr 7:

W Załączniku 7 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wysokość podnoszenia jest podana 16,28 m a w rysunkach technicznych wysokość podnoszenia wynosi 6,94 m. Który wymiar jest właściwy?

Odpowiedź nr 7:

Wymiar właściwy jest podany na rysunkach technicznych.