



Numer sprawy nadany przez zamawiającego 1/11/2009/446

Wrocław, dnia 24.11.2009 roku.

Według rozdzielnika

Dotyczy: zmiany treści SIWZ na zadaniu p.n. „Dostosowanie budynku dla osób niepełnosprawnych”.

1) Rozdz. 1 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia o brzmieniu:

„Nazwa i Adres Zamawiającego:

Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu

ul. Fabryczna 29-31

53-609 Wrocław

woj. dolnośląskie

Telefon (071) 376 23 96,

http: www.projekty.wsb.pl , e-mail: hubert.br@wsb.wroclaw.pl

NIP 894-24-50-411”

otrzymuje nowe brzmienie:

„Nazwa i Adres Zamawiającego:

Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu

ul. Fabryczna 29-31

53-609 Wrocław

woj. dolnośląskie

Telefon (071) 376 23 96,

http: www.projekty.wsb.wroclaw.pl , e-mail: hubert.br@wsb.wroclaw.pl

NIP 894-24-50-411”

Powyższe zmiany są wiążące dla wszystkich Wykonawców biorących udział w postępowaniu.

Informujemy, iż wpłynęły pytania dotyczące Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na postępowanie o udzieleniu zamówienia publicznego p.n. „Dostosowanie budynku dla osób niepełnosprawnych”. Poniżej przedstawiam pytania i odpowiedzi:

Pytanie nr 1:

W opisie przedmiotu zamówienia brak jest podanej ilości przystanków i dojeść. Jaka jest ilość przystanków i dojeść w dźwigu?

Odpowiedź nr 1:

Ilość przystanków - cztery. Jedno dojeście jest zewnętrzne z poziomu zero, pozostałe trzy dojeścia są wewnątrz budynku (Poziom-1, Poziom 1, Poziom 2).



Numer sprawy nadany przez zamawiającego 1/11/2009/446

Pytanie nr 2:

W opisie przedmiotu zamówienia podano wysokość nadszybia 2000. Nie jest możliwe wykonanie kabiny o wysokości 2100mm przy takiej wysokości nadszybia. Jaka jest rzeczywista wysokość nadszybia?

Odpowiedź nr 2:

Wysokość nadszybia wynosi 3510mm.

Pytanie nr 3:

Drzwi kabinowe – czy aby na pewno mają być wykonane ze stali nierdzewnej, a następnie pomalowane proszkowo? Jeśli tak, jaki kolor?

Odpowiedź nr 3:

Drzwi mają być wykonane wyłącznie ze stali nierdzewnej. Malowanie proszkowe nie dotyczy.

Pytanie nr 4:

Niemożliwością jest zamontowanie poręczy na 3 ścianach kabiny. Pamiętajmy że mamy w niej 2 pary drzwi także do dyspozycji pod poręcz mamy tylko 2 ściany.

Odpowiedź nr 4:

Poręcz ma być zainstalowana wyłącznie na dwóch ścianach bocznych (ściana z panelem sterującym - podział na 2 mniejsze poręcze). Poręcz instalowana zgodnie ze standardami dla osób pełnosprawnych.

Pytanie nr 5:

Gdzie można znaleźć rysunki techniczne budynku?

Odpowiedź nr 5:

Rysunki techniczne budynku są dostępne na stronie www.projekty.wsb.wroclaw.pl w zakładce Zamówienia Publiczne.